Profil de la baignade *(Nauzan - Vaux-sur-Mer)*

Date d'élaboration du profil : janvier 2010

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Plage de Nauzan

Commune : Vaux-sur-Mer

Région : Charente-Maritime Poitou-Charentes

Personne responsable de l'eau de baignade : Le Maire

Période d'ouverture début juillet – fin août

Heures de surveillance (le cas échéant) : du 04 juillet 2020 au 30 août 2020 de 11h à 19h.

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire importante en juillet et août

Schéma de la zone de baignade

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Directive	Directive 2006/7/CE			
	2016	2017	2018	2019
Classement	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant :

Date	Type de pollution	Origine supposée de la pollution	Interdiction de baignade
16/06/16	Entéroc/E.coli	Pluvial	OUI
17/06/16	Entéroc/E.coli	Pluvial	OUI
14/09/16	Entéroc/E.coli	Pluvial	OUI
29/06/17	Entéroc/E.coli	Pluvial	OUI
08/07/17	Entéroc/E.coli	Pluvial	OUI
01/09/17	Entéroc	Pluvial	NON
09/09/17	Entéroc/E.coli	Pluvial	OUI
09/08/18	Fermeture préventive	Alerte pluvio	OUI
13/08/18	Entéroc		NON
28/08/18	Fermeture préventive	Vigilence météo orange + coeff. marée	OUI
06/09/18	Fermeture préventive	Pluies la veille + ouverture de la vanne	OUI
26/07/19	Fermeture préventive	Pluies la veille + ouverture de la vanne	OUI

Carte de la zone d'étude

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	**Impact**	**Distance de la zone de baignade**	**Indicateur de suivis et seuils d'alerte**	**Procédure**	**Mesures de gestion préventive associées**	**Principales mesures de réduction de pollutions**
Rivaud de Nauzan	Fort	Sur zone	Résultats d'analyses : Dénombrement E. Coli/Entéroc.	Communication – Fermeture de la baignade si nécessaire	Mise en place d'un programme de curage préventif du réseau pluvial	Suivre les préconisations de l'étude diagnostic du riveau réalisée
Réseau d'assainissement	Faible	De 200m à 1,5km	Télésurveillance des postes de relevage – Appel client	Intervention – Dépannage - Hydrocurage	Curage préventif annuel du réseau d'assainissement (plage, points, noirs)	Réhabilitation du réseau d'assainissement selon priorités définies par diagnostic réseau

Date : 16/06/2020 – Version 11

Patricia DUDOT- DGS