

17461 **Commune : VAUX-SUR-MER**

01700058 **Plage : PLAGES DE NAUZAN**

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2022

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
10/06/2022

10/06/2022

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

10 juin

Heure du prélèvement

13:40

Qualification du
prélèvement

Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

15

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*

<15

TRANSPARENCE SECCHI *m*

0,3


TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

25

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

20,1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

**P/ le Directeur de la Délégation Départementale
L'ingénieur du génie sanitaire,
Responsable du Pôle Santé Publique et Environnementale**



Hervé TERRIEN